

Zmaj Jovina, 26

22000 Sremska Mitrovica

Srbija

Odgovori na zahteve za pojašnjenjima ili dodatnim informacijama

Predmet nabavke: **Nabavka predizolovanih cevi i predizolovanih elemenata**

Referentni broj: **03/2021**

Tekst zahteva	Odgovor - pojašnjenje
U tehničkoj specifikaciji za predizolovane cevi naveli ste da su cevi bešavne. Za sve dimenzije preko fi 139 pa na više, debljine zidova odgovaraju šavnim cevima. Obzirom na navedene debljine zidova, odgovorite koje su cevi bešavne, a koje šavne.	Sve cevi moraju biti bešavne , izmienićemo specifikaciju tako da debljine zidova cevi budu odgovarajuće za bešavne predizolovane cevi.
U tehničkoj dokumentaciji, promenili ste debljinu zidova koja se odnosi na cevi. Da li se te promene odnose i na traženu fitingeriju?	Da te promene se odnose i na traženu fitingeriju.